

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

г. Раменское, Раменский Мо.

« 31 » « 08 » 2026 г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома ул. Лучистая, дом 2
2. Год постройки 2013
3. Характеристика объекта:
износ в % 3 этажность 22 подъездов 2
наличие подвалов, цокольных этажей, м², общей площади подвал – 1169,4
количество квартир 396 (шт.)
общая полезная площадь объекта 23 695,39 (кв. м)
жилая площадь 20 138,19 (кв. м)
нежилая площадь 0 (кв. м)
под производственные нужды — (кв. м)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) лифты – 6 шт.,
системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции,
ИТП
5. Источники:
теплоснабжения Центральное АО «Раменская теплосеть»
газоснабжения нет
твердого и жидкого топлива нет
энергоснабжения Центральное

Системы АПЗ: система автоматической пожарной сигнализации (АПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), система противодымной вентиляции (дымоудаление и подпор воздуха (ДУ, ПВ)).
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования № ----- от ----- 20 ----- г. (услуга отсутствует)
срок действия ---- года(лет)
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования
от ----- 20 ----- г. (услуга отсутствует)
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов
от 26.05 2026 г.



**II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ПРОШЕДШЕГО 2025-2026 г.г.**

N п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2024-2025 г.
1.	Перебои в работе лифтового оборудования	03.07.2025 09.07.2025 23.08.2025 24.08.2025 08.09.2025 20.09.2025 21.09.2025 08.09.2025 07.10.2025 14.10.2025 16.10.2025 19.10.2025 20.10.2025 21.10.2025 23.10.2025 10.11.2025 13.11.2025 19.11.2025 24.11.2025 11.12.2025 19.01.2026 29.01.2026 30.01.2026 31.01.2026 03.02.2026 04.02.2026 06.02.2026 14.02.2026 06.03.2026 18.03.2026 20.03.2026 23.03.2026 29.03.2026 19.04.2026 20.04.2026 29.04.2026 01.05.2026 02.05.2026 26.05.2026 04.06.2026 12.06.2026 16.06.2026 30.06.2026	Техническая неисправность	Устранение по заявкам



		16.07.2026 04.08.2026		
2.	Залив подвала 1-2	26.10.2025 06.01.2026 14.01.2026 21.07.2026	Засор КНЗ в подвале	Устранение по заявкам
3.	Течь по стояку ГВС. кв.146	10.07.2025	Техническая неисправность	Выполнена замена крана 10.07.2025
4.	Течь вводного крана ХВС в подвале 3 стояка	12.07.2025	Техническая неисправность	Выполнена замена крана 15.07.2025
5.	Нет ХВС.кв.48	15.07.2025	Техническая неисправность. В зоне от. собств.	Выполнено 16.07.2025
6.	Нет ГВС. кв.63	17.07.2025	Техническая неисправность	Выполнено 18.07.2025
7.	Свищ на проточном фильтре в кв. 282	19.07.2025	Техническая неисправность. В зоне от. собств.	Выполнено 19.07.2025
8.	Течь гибкой подводки под раковиной в ванной	24.07.2025	Техническая неисправность. В зоне от. собств.	Выполнено 24.07.2025
9.	Трещина на спускном кране по стояку ХВС. кв.8	26.07.2025	Техническая неисправность	Выполнена замена крана 24.07.2025
10.	Течь на стояке канализации по стояку 10 кухня п. 1 (подтекает с ревизии)	30.07.2025	Техническая неисправность	Выполнена 30.07.2025
11.	Течь на системе отопления. кв.242	04.08.2025	Техническая неисправность. В зоне от. собств.	Выполнена 04.08.2025
12.	Перебои с подачей электроэнергии в МКД, скачки напряжения	23.01.2026 29.01.2026 22.03.2026 07.04.2026 12.04.2026 13.04.2026 14.04.2026 15.04.2026 19.05.2026 22.05.2026 30.05.2026 06.07.2026	Техническая неисправность в зоне ответственности РСО	

		31.07.2026		
13.	ГВС засор.кв.147	10.08.2025	Техническая неисправность	Выполнено 12.08.2025
14.	С вентиляционной шахты капает вода в санузеле.кв.48	18.08.2025	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 18.08.2025
15.	Неисправность электрозамка(магнит)	10.09.2025 16.09.2025 10.12.2025 18.01.2026 19.01.2026 30.01.2026 01.03.2026 06.03.2026 23.03.2026 01.04.2026 10.04.2026 31.05.2026 20.07.2026	Техническая неисправность	Выполнено
16.	Требуется замена американки пг стояку 5 п.2 на гвс подача 1я зона	03.09.2025	Техническая неисправность	Выполнено 10.09.2025
17.	Капельная течь крана у раковины, в консьержной, 2п.	21.08.2025	Техническая неисправность	Замена смесителя. 11.09.2025
18.	Течь спускного крана на гвс подача 1я зона по стояку 10	03.09.2025	Техническая неисправность	Выполнено 11.09.2025
19.	Течь. Лопнул фильтр грубой очистки ГВС. кв.321	14.09.2025	Техническая неисправность в зоне отв.Собств.	Выполнено 14.09.2025
20.	Течь на ГВС , свищ.кв.263	16.09.2025	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 16.09.2025
21.	Течь с бачка унитаза.кв.324	18.09.2025	Техническая неисправность в зоне отв.собств.	Выполнено 18.09.2025
22.	Свищ на гибкой подводке к инсталляции унитаза.кв.314	21.09.2025	Техническая неисправность в зоне отв.собств.	Выполнено 21.09.2025
23.	Несоответствие температуры ГВС по стояку квартир «8», «9» с 1 по 11 этажи п.1. (ниже нормы)	С сентября 2022 по настоящее время	Техническая неисправность	Причина не установлена
24.	Нет ХВС и ГВС. Забит отвод с основной магистрали.	03.09.2025	Техническая неисправность	Выполнено 24.09.2025

25.	Отсутствует холодная вода! кв.187	01.10.2025	Техническая неисправность	Выполнено 01.10.2025
26.	Течь. Сварка трубы подвал на стыке со спускаемым краном на 10 стояке п.1 гвс обратная 1й зоны	07.10.2025	Техническая неисправность	Выполнено 07.10.2025
27.	Течь в районе вводного крана. кв.301	08.10.2025	Техническая неисправность	Выполнено 09.10.2025
28.	Срабатывание системы АПС	07.07.2025 10.07.2025 26.07.2025 23.08.2025 28.08.2025 30.08.2025 01.09.2025 03.10.2025 16.10.2025 20.11.2025 04.01.2026 07.03.2026 25.05.2026 26.05.2026 27.07.2026 02.08.2026 10.08.2026	Техническая неисправность	Устранение по заявкам
29.	Течь из карата 1п, 2эт	10.10.2025	Техническая неисправность	Выполнено 10.10.2025
30.	Нет ГВС в квартире (кв.280)	18.10.2025	Техническая неисправность	Выполнено 21.10.2025
31.	Нет ГВС в квартире (кв.357)	21.10.2025	Техническая неисправность	Выполнено 21.10.2025
32.	Течь на стояке (кв.135)	26.10.2025	Техническая неисправность	Выполнены сварочные работы 28.10.2025
33.	Течь в карате из под гайки (кв.63)	30.10.2025	Техническая неисправность в зоне отв. собств.	Выполнено 30.10.2025
34.	Течь с подводки полотенцесушителя (кв.302)	01.11.2025	Техническая неисправность в зоне отв.Собств.	Выполнено 01.11.2025
35.	Подтекает гайка на регуляторе давления (кв.312)	02.11.2025	Техническая неисправность	Выполнено 02.11.2025
36.	Капает кран на стояке ГВС(кв.178)	04.11.2025	Техническая неисправность	Выполнено 04.11.2025

37.	Нет ХВС в квартире (кв.313)	14.11.2025	Техническая неисправность	Выполнено 14.11.2025
38.	Течь из под американки(кв.178)	17.11.2025	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 17.11.2025
39.	Течь по стояку ГВС (кв.290)	19.11.2025	Техническая неисправность	Выполнено 20.11.2025
40.	Неисправность стояка КНЗ(кв.120)	19.11.2025	Техническая неисправность	Выполнено 20.11.2025
41.	Течь стояка ГВС (кв.203)	02.12.2025	Техническая неисправность	Выполнено 02.12.2025
42.	Течь стояка ГВС(кв.389)	05.12.2025	Техническая неисправность	Выполнено 05.12.2025
43.	Течь по стояку ГВС в тех шкафу. (кв.229)	15.12.2025	Техническая неисправность	Выполнено 15.12.2025
44.	Нет ГВС в квартире (кв.369)	22.12.2025	Техническая неисправность	Выполнено 22.12.2025
45.	Свищ на стояке ГВС (кв.294)	15.01.2026	Техническая неисправность	Выполнено 16.01.2026
46.	Течь по стояку канализации(кв.74)	20.01.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 20.01.2026
47.	Течь с кровли кнз3 2подъезда	30.01.2026	Техническая неисправность	Выполнено 30.01.2026
48.	Свищ на стояке ГВС (кв.115)	04.02.2026	Техническая неисправность	Выполнено 04.02.2026
49.	Свищ на стояке ГВС (кв.286)	12.02.2026	Техническая неисправность.	Выполнено 12.02.2026
50.	Течь со сплинклера (техэтаж)	12.02.2026	Техническая неисправность	Выполнено 12.02.2026
51.	Течь батареи (кв.346)	19.02.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 19.02.2026
52.	Течь на резьбовом соединении на ГВС до вводного крана (кв.391)	27.02.2026	Техническая неисправность	Выполнено 27.02.2026
53.	Течь с кровли (кв.390)	02.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 02.03.2026
54.	Течь на соединении полотенцесушителя (кв.378)	05.03.2026	Техническая неисправность в	Выполнено 05.03.2026

			отв. Собств.	
55.	Течь в тех. шкафу (кв.257)	05.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 05.03.2026
56.	Авария на теплотрассе «Теплосеть»	05.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 05.03.2026
57.	Течь с американок полотенцесушителя (кв.172)	05.03.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 05.03.2026
58.	Течь в технише (кв.281)	05.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 05.03.2026
59.	Течь с потолка в тех.шкафу и по стояку (кв.357)	05.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 05.03.2026
60.	Течь с потолка в тех.шкафу и по стояку (кв.188)	05.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 05.03.2026
61.	Течь из под теплосчетчика течь в гофру изоляции кв.338	09.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 09.03.2026
62.	Течь с потолка по трубам на тех этаже	08.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 10.03.2026
63.	Течь с кровли (кв.390)	12.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 12.03.2026
64.	Течь крана на батарее из кран буксы кв.281	14.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 14.03.2026
65.	Течь на вводном кране ГВС на резьбе(кв.301)	15.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 15.03.2026
66.	Течь из американки под счетчика (кв.250)	16.03.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 16.03.2026
67.	Течь на вводном кране ГВС на резьбе(кв.301)	15.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 19.03.2026
68.	Течь в техшкафу на отводе стояка ГВС (кв. 160)	29.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 29.03.2026
69.	Течь в техшкафу на отводе стояка ГВС (кв. 190)	29.03.2026	Техническая неисправность	Выполнено 31.03.2026
70.	Свищ на стояке ГВС(кв.110)	13.04.2026	Техническая неисправность	Выполнено 13.04.2026
71.	Сорван спускник на трубе ХВС в подвале	18.04.2026	Техническая неисправность	Выполнено 18.04.2026
72.	Свищ на стояке ГВС(кв.222)	26.04.2026	Техническая неисправность	Выполнено 26.04.2026




73.	Свищ на отводе от стояка ГВС (кв.205)	28.04.2026	Техническая неисправность	Выполнено 28.04.2026
74.	Капельная течь из под хомута на трубопроводе гвс подвал	04.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 04.05.2026
75.	Свищ на системе гвс в итп, подвал	13.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 13.05.2026
76.	Нет ХВС.(кв.113)	14.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 14.05.2026
77.	Течь счётчика ГВС. Вводной кран не держит (кв.79)	15.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 15.05.2026
78.	Капает из под хомута на отводе кв.293	15.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 15.05.2026
79.	Оторвало соединение между пол/суш и вводным краном(кв.391)	20.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 20.05.2026
80.	Течь пол/суш(кв.271)	20.05.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 20.05.2026
81.	Течь по трубам(кв.271)	21.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 21.05.2026
82.	Капает из под хомута на отводе.(кв.293)	15.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 15.05.2026
83.	Подкапывают накладные гайки(кв.378)	02.06.2026	Техническая неисправность	Выполнено 02.06.2026
84.	Течь по трубе ГВС(кв.240)	02.06.2026	Техническая неисправность	Выполнено 02.06.2026
85.	Течь полотенцесушителя(кв.11)	03.06.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 03.06.2026
86.	Течь с американки на полотенцесушитель(кв.281)	03.06.2026	Техническая неисправность в отв.собств.	Выполнено 03.06.2026
87.	Течь в техшкафу (кв.15)	03.06.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 03.06.2026
88.	Течь американки п/с(кв.63)	04.06.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 04.06.2026
89.	Капает из американки кольцевой отвод ГВС(кв.110)	12.06.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 12.06.2026

90.	Течь счетчика ГВС (кв.98)	16.06.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 16.06.2026
91.	Течь на американке на батарее (кв.346)	16.06.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 16.06.2026
92.	Течь полотенцесуш.(кв.360,18)	17.06.2026	Техническая неисправность	Выполнено 17.06.2026
93.	Течь стояка ГВС (кв.253)	18.06.2026	Техническая неисправность	Выполнено 18.06.2026
94.	Течь с потолка на кухне (кв.221)	18.06.2026	Техническая неисправность	Выполнено 18.06.2026
95.	Течь стояка ГВС(кв.270)	18.06.2026	Техническая неисправность	Выполнено 18.06.2026
96.	Течь трубы ГВС.(кв.237)	18.06.2026	Техническая неисправность	Выполнено 18.06.2026
97.	Подтекает кран ХВС (кв.231)	29.06.2026	Техническая неисправность	Выполнено 29.06.2026
98.	Капельная течь гвс полача 1 зона между стояком 7 и 8 секции 2 из под энергофлекса, спускник гвс обратка 2 зона стояк 10 гвс полача 1 зона возле стояка 7,6,5 секции 1, (подвал, 2секция)	03.07.2026	Техническая неисправность	Выполнено 03.07.2026
99.	произошла разгерметизация стиральной машинки.(кв.156)	03.07.2026	Техническая неисправность в зоне отв. Собств.	Выполнено 03.07.2026
100.	свищ на трубе ХВС.(кв.177)	24.07.2026	Техническая неисправность	Выполнено 24.07.2026
101.	свищ на стояке обратки 2-й зоны(кв.35)	27.07.2026	Техническая неисправность	Выполнено 27.07.2026
102.	Течь стояка ГВС на 5 этаже (кв.253)	18.06.2026	Техническая неисправность	Выполнено 28.07.2026
103.	течь со стояка ГВС с подмотки между резьбой стояка и краном на п/сушитель(кв.34)	28.07.2026	Техническая неисправность	Выполнено 28.07.2026
104.	гвс полача 1 зона возле стояка 7 секции 1, капельная течь хомут болтается (подвал) 1). На трубопроводе ГВС подача 1-ая зона ф 25"(около стояка №7), сильная коррозия,	03.07.2026	Техническая неисправность	Выполнено 12.08.2026

	эти места мокрят(подвал)			
105.	Некачественная подача холодного водоснабжения в дом	30.06.2026	Техническая неисправность в зоне ответственности Раменского Водоканала	Написана претензия в АО Раменский Водоканал исх396 от 01.07.2026г.
106.	Перебои подачи горячего водоснабжения и отопления	27.02.2026 05.04.2026	Техническая неисправность в зоне ответственности Раменская Теплосеть	Написана претензия в АО Раменский Водоканал исх119 от 18.03.2026г.
107.	Требуется замена задвижки на системе ХВС В ИТП	13.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 04.08.2026
108.	Требуется замена задвижек на системе ГВС в ИТП	13.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 04.08.2026
109.	Обнаружено не соответствие врезок трубопровода системы ХВС идущей из насосной к лежакам 1 и 2 зоны.	13.05.2026	Техническая неисправность	Выполнено 29.07.2026

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2026-2027 г.г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./неудовл.)
1.	Объем работ				
2.	Ремонт кровли	кв.м	0	0	удовл.
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе:				
	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия	кв.м	0	0	удовл.
	- изоляция трубопроводов,	пог.м	0	0	удовл.
	вентиляционных коробов и камер,	пог.м	0	0	удовл.
	расширительных баков	шт.	0	0	удовл.
4.	Ремонт фасадов, в том числе:				
	- ремонт и покраска	кв.м	0	0	удовл.
	- герметизация швов	пог.м	0	0	удовл.
	- ремонт водосточных труб	пог.м	0	0	удовл.



	- прокрас оконных проемов	пог.м	0	0	удовл.
	- утепление дверных проемов	шт.	0	0	удовл.
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе:				
	- изоляция трубопроводов	пог.м	0	0	удовл.
	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	пог.м	0	0	удовл.
6.	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:				
	- отмосток	пог.м	0	0	удовл.
	- приямков	шт.	0	0	удовл.
7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:				
	1) центрального отопления: радиаторов	шт.	0	0	удовл.
	трубопроводов	пог.м	0	0	удовл.
	запорной арматуры	шт.	0	0	удовл.
	промывка и опрессовка	сист.	0	0	удовл.
	2) котельных:				
	котлов на газовом топливе	шт.	отсутствует	отсутствует	-
	то же, на угле	шт.	отсутствует	отсутствует	-
	тепловых пунктом				
	элеваторных узлов				
	3) горячего водоснабжения: трубопроводов	пог.м	ИТП – 1м. Подвал п1-4м	ИТП – 1м. Подвал п1-4м	удовл.
	запорной арматуры	шт.	1)33 крана 2)2задвижки в ИТП	1)Спускник в подвале – 4шт. Стойка ГВС в квартирах – 6 штук Отвод на полотенцесу- шитель в квартирах- 11 штук 2)ИТП-2 штуки.	удовл.
	промывка и опрессовка	сист.	0	0	удовл.
	4) водопровода: ремонт и замена арматуры	шт.	1)11 кранов 2)1 задвижка 3)Регулятор давления после себя.	1)Кран на стойке ХВС в квартирах – 3 штуки ВНС краны под	удовл.

				манометр – 2 шт. 2)Задвижка в ИТП – 1 шт. 3) Регулятор давления после себя	
	ремонт и изоляция труб	пог.м	1)Переварка трубопровода зон системы ХВС подвал п2	1)Переварка трубопровода зон системы ХВС подвал п2	удовл.
	5) канализации: ремонт трубопроводов	пог.м	0	0	удовл.
	ремонт колодцев	шт.	0	0	удовл.
	промывка системы	пог.м	0	0	удовл.
	б) электрооборудования: световой электропроводки	пог.м	0	0	удовл.
	силовой электропроводки	пог.м	0	0	удовл.
	вводных устройств электрощитовых	шт.	0	Замена вышедшего из строя счетчика – 1 шт	удовл.
	электродвигателей	шт.	0	0	удовл.
8.	Другие работы: - испытание электроустановки здания;	шт.	0	0	удовл.
	- Установка контроллера Тритон в ИТП на системе ГВС	шт	1	1	удовл
	- промывка теплообменника с безразборной химической очисткой;	шт.	3	3	удовл.
	- поверка общедомовых приборов учета	шт.	0	0	удовл.
	- прочистка фильтров и грязевиков систем отопления и водоснабжения;	шт.	0	0	удовл.
9.	Обеспеченность объекта:	—	—	—	—

котельных топливом _____ (указать запас в днях)

_____ (тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином _____ (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами _____ (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий 3 (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 г.г.

Комиссия в составе:

председателя – руководителя управляющей организации:

Генерального директора ООО «ВЕСТА-Уют» Монахова В.А.

членов комиссии:

- **представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):**

председатель Совета дома Пожарова И.В. (кв.176)

- **представителя администрации Раменского округа**

Заместителя директора МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и содержания муниципального имущества Раменского муниципального – Богатырева А.Н.

- **представителей специализированных организаций:**

главного инженера АО «Раменский Водоканал» - Щербакова Н.В.

директора Раменской теплосети АО «Раменская Теплосеть» Сайтова П.А.

инженера по сервису АО «ЛифтКоннект» - Захарова С.Д.

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период **подготовлен**.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

(Монахов В.А.)

ФИО

(Богатырев А.Н.)

ФИО

(Щербаков Н.В.)

ФИО

(Захаров С.Д.)

ФИО

(Сайтов П.А.)

ФИО

(Пожарова И.В.)
19.08.2026

ФИО

« 31 » 08 2026 г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2026-2027 г.
Заместитель главы Раменского округа

(Ефремов С.А.)