

**АКТ**  
**СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА**  
**МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

" 14 " 04 2023 г.

Адрес: Московская обл., Раменский р-н, дп Удельная, ул. Шахова, д. 2  
(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:  
весенний осмотр на " 14 " 04 2023 года  
осенний осмотр на " " 2023 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

<u>главный инженер</u> (должность)	<u>Макаров И.С.</u> (фамилия, инициалы)
<u>начальник участка</u> (должность)	<u>Березин А.Н.</u> (фамилия, инициалы)
<u>инженер эксплуатации</u> (должность)	<u>Астраханцева Т.А.</u> (фамилия, инициалы)

Представителей организации – исполнителя коммунальных услуг:

<u>(должность)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>
<u>(должность)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>
<u>(должность)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

<u>член совета МКД, кв. № 58</u> (должность)	<u>Дзюба С.Ю.</u> (фамилия, инициалы)
<u>(должность)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

**I. Технические характеристики многоквартирного дома**

Год ввода дома в эксплуатацию:	<u>1976</u>	
Срок службы здания		
Материал стен	<u>кирпич</u>	
Вид и тип фундамента	<u>ж/бетонные блоки</u>	
Вид и тип кровли	<u>плоская, мягкая</u>	
Число этажей	<u>9</u>	
Количество подъездов	<u>1</u>	
Количество квартир	<u>62</u>	
Количество лифтов	<u>1</u>	шт.
Общая площадь дома	<u>4698.30</u>	кв. м.
Общая площадь жилых помещений	<u>3202.60</u>	кв. м.
Наличие подвала (технического подвала/технического подполья)	<u>есть</u>	
Наличие технического этажа (между этажами)	<u>нет</u>	
Наличие мансарды	<u>нет</u>	
Наличие чердака (технического чердака)	<u>есть</u>	
Наличие цокольного этажа	<u>нет</u>	
Общий физический износ многоквартирного дома		%
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	<u>нет</u>	
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	<u>нет</u>	кв. м.
Принадлежность к памятнику архитектуры	<u>нет</u>	

## 2. Результаты осмотра

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>							
	<b>Кровля</b>							
	кровельное покрытие	кв. м	550	Плоская, мягкая	Удовл			
	свесы	пог. м						
	желоба	пог. м						
	защитные ограждения	пог. м	98	кирпич	Удовл			
	<b>Крыша</b>							
	стропильная система	пог. м						
	мауэрлат	пог. м						
	выходы на чердак	шт.	1		Удовл			
	чердачные продухи	кв.м	6	Открытые, узкие	Удовл			
	слуховые окна	кв.м						
	устройства защиты вентканалов и дымоходов от осадков	шт.						
наружный водосток	пог. м							
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог. м							
2	<b>Наружные конструкции и оборудование</b>							
	<b>Фундаменты</b>							
	цоколь	кв. м	176	плитка, окраска	Удовл.			
	отмостка	кв. м	176	Асфальтобетон	Удовл.			
	приямки							
крыльца	шт.	1	Бетон	Удовл.				

	Наружные стены	кв. м	2431,5 1	кирпич	Удовл.			
	Колонны и столбы							
	Фасад	кв. м	2794,8 4	Кирпич	Удовл.			
	архитектурная отделка	кв. м						
	плиты балконов и лоджий	шт.	63	ж/бетон	Удовл.			
	ограждение балконов и лоджий	пог. м	315	Панель асбесто-цементная	Удовл.			
	подъездные козырьки	шт.	1	ж/бетон	Удовл.	Требуется ремонт - 7,0 м2	В плане 2023 г.	
	межпанельные швы	пог. м						
	пожарные лестницы	пог. м						
	эркеры	кв. м						
	<b>Проемы</b>							
	дверные заполнения	шт.	1	Дерево	Удовл.			1
	оконные заполнения	шт.	150	Стекло, пластик	Удовл.			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	2		Удовл.			
	<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>							
	<b>Перекрытия</b>							
	междуэтажные	кв. м	550,2	ж/бетон	Удовл.			
	подвальные	кв. м		ж/бетон	Удовл.			
	чердачные	кв. м	550,2	ж/бетон	Удовл.			
	<b>Внутренние стены</b>							
3	<b>Балки (ригели) перекрытий и покрытий</b>							
	Лестницы	кв. м	26,2	ж/б конструкция	Удовл.			
	Тамбурные двери	шт.	1	ПВХ	Удовл.			
	Остекление в МОП	кв. м	28,8	Стекло, пластик	Удовл.			
	Мусоропроводы	шт.	1		Удовл.			
	загрузочные клапаны мусоропроводов	шт.	8	сталь	Удовл.	Требуется замена - 6	В плане 2023 г.	
	Внутренний водосток	пог. м	61,9	ПВХ	Удовл.			

	Почтовые ящики	шт.	62	сталь	Удовл.			
4	<b>Печи, очаги</b>							
	Печи	шт.						
	Кухонные очаги	шт.						
5	<b>Противорадиационное убежище</b>							
	система управления вентиляцией							
	электродвигатели							
	ручной привод							
	фильтры							
	двери							
	воздухозаборник							
	вентиляция							
	водоснабжение							
	канализация							
	освещение							
	дополнительное оборудование							
6	<b>Центральное отопление</b>							
	отопительные приборы МОП	шт.	10	Радиатор	Удовл.			
	горизонтальные т/провода	пог. м	223	сталь	Удовл.			
	вертикальные т/провода	пог. м	724	сталь	Удовл.			
	задвижки	шт.	2	сталь	Удовл.	10	В плане 2023 г.	
	прочая запорная арматура	шт.	90	латунь	Удовл.	60	В плане 2023 г.	
	тепловые пункты	шт.						
	теплоизоляция т/проводов	пог. м	123	минвата	Удовл.			
ОДПУ	шт.							
7	<b>Горячее водоснабжение</b>							
	горизонтальные т/провода	пог. м	123	сталь	Удовл.			
	вертикальные т/провода	пог. м	655	сталь	Удовл.			
	задвижки	шт.	2	сталь	Удовл.			
	прочая запорная арматура	шт.	78	латунь	Удовл.			
ОДПУ	шт.							
8	<b>Холодное водоснабжение</b>							





	горизонтальные т/провода	пог. м	40	сталь	Удовл			
	вертикальные т/провода	пог. м	278	сталь	Удовл			
	задвижки	шт.	1	сталь	Удовл			
	прочая запорная арматура	шт.	39	латунь	Удовл			
	ОДПУ	шт.			-			
<b>Система водоотведения (канализация)</b>								
9	горизонтальные т/провода	пог. м	44	ПВХ	Удовл			
	вертикальные т/провода	пог. м	262	ПВХ	Удовл			
	ливневая канализация	пог. м	61	ПВХ	Удовл.			
<b>Электрооборудование</b>								
10	вводное распределительное устройство (ВРУ)	шт.	1		Удовл.			
	щит распределительный этажный	шт.	18		Удовл.			
	светильники	шт.	45		Удовл.			
	выключатели	шт.	20		Удовл.			
	розетки	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.	2		Удовл.			

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1.	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	май-декабрь	Работы выполняются в соответствии с регламентом	1 раз в год
2.	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования	январь-декабрь	Работы выполняются в соответствии с регламентом	Согласно договору на обслуживание
3.	Осмотр (проверка) дымоходов и вентканалов	Май-август		3 раз в год
4.	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Май-август		1 раз в год
5.	Периодические освидетельствования лифтового оборудования	август		1 раз в год
6.	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования	X		
7.	Техническое обслуживание систем	X		

	противопожарной защиты и безопасности			
8	Проведение строительно-технической экспертизы	X		

**Члены комиссии:**

главный инженер (должность)		Макаров И.С. (фамилия, инициалы)
начальник участка (должность)		Березин А.Н. (фамилия, инициалы)
инженер эксплуатации (должность)		Астраханцева Т.А. (фамилия, инициалы)
член совета МКД кв. № 58 V (должность)		Дзюба С.Ю. (фамилия, инициалы)

"14" 04 2023 г.